GHM 连续监测型接地端子操作手册
Ground Hub Continuous Monitor

产品型号：19224（220VAC 电源，欧式三脚插头）

品牌：DESCO

产地：美国

Copyright©Apcee Corporation

1. 产品描述

19224 是一款利用电源插座的接地极充当静电接地的端子。昂贵的设备、仪器或重要的工序由于静电接地不合格会造成巨大损坏及损失。根据 ANSI INFPA-70 和 ANSI ESD S6.1 规定电源插座的火线、零线、地线需在使用前检查是否正确及接地极是否可以成为合格的静电接地。

把 19224 插入电源插座后，会检测插座的地线和零线之间的电压，当检测到只有微弱的感应电压时，表示电气接地合格，电源插座的接地极可以充当静电接地；如果存在一定程度以上的电压，表示电源插座的接线错误、松动或电气接地不合格，这种情况下不能充当静电接地，并需要检查电源插座的接线或系统布线。

2. 产品使用



19224 背面

19224 背面是欧式三脚插头，把 19224 插入 220V 交流电源插座。正面 PASS 绿色指示灯亮，表示电源插座合格；FAIL 红色指示灯亮并发出报警声，表示不合格。

19224 连续不间断的对电源插座电气接地进行检测，所以提供非常可靠的静电接地。

19224 正面

19224 正面有 12 个接地端口，可以为 6 个插头形接地线和 6 个环形接地线提供接地。

配套有一个转换端子，把该端子插入接地孔后形成一个扣座，可以把按扣型接地线扣在该扣座上。

中文说明仅供参考，请以原厂英文说明为准

2012©Apcee Corporation